


## ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

| NR POM. | RODZAJ POMIESZCZENIA | RODZAJ PODŁOGI | POWIERZCHNIA |
|---|---|---|---|
| | CZĘŚĆ NALEŻNA DO ŚWIETLICY | | |
| 01 | sala widowiskowa | płytki gres 60*60 poler. | 221,90 |
| 02 | komunikacja | płytki gres 60*60 poler. | 26,40 |
| 03 | wc panów | płytki terakota | 12,25 |
| 04 | wc niepełnosprawnych i pań | płytki terakota | 3,60 |
| 05 | wc pań | płytki terakota | 12,85 |
| 06 | mag. zasobów | płytki terakota | 6,90 |
| 07 | zmywalnia naczyń | płytki terakota | 8,40 |
| 08 | kredens | płytki terakota | 28,70 |
| 09 | schowek porządkowy | płytki terakota | 4,30 |
| 010 | pom. chłodziarek | płytki terakota | 10,00 |
| 011 | pokój socjalny | płytki terakota | 8,70 |
| 012 | pomieszczenie magazynowe | płytki terakota | 7,80 |
| 013 | świetlica | płytki gres 60*60 poler. | 89,80 |
| 014 | pom. gospodarcze | płytki gres 60*60 poler. | 6,50 |
| 015 | magazyn sprzętu muzycznego | płytki gres 60*60 poler. | 9,50 |
| 016 | szatnia | płytki gres 60*60 poler. | 27,70 |
| CZĘŚĆ NALEŻNA DO ŚWIETLICY ŁĄCZNIE | | | 485,30 |
| | CZĘŚĆ NALEŻNA DO REMIZY STRAŻACKIEJ | | |
| 017 | mag.sprzętu strażackiego | płytki gres 30*30 | 23,50 |
| 018 | mag. odzieży ochronnej | płytki gres 30*30 | 9,70 |
| 019 | garaż samochodowy | posadzka betonowa | 41,00 |
| 020 | garaż samochodowy | posadzka betonowa | 92,20 |
| 021 | przedsionek p. poż. | płytki gres 30*30 | 3,90 |
| 022 | komunikacja | płytki gres 30*30 | 8,50 |
| 023 | sanitariat strażaków | płytki terakota | 6,50 |
| 024 | pomieszczenie gospodarcze | płytki gres 30*30 | 3,70 |
| CZĘŚĆ NALEŻNA DO REMIZY STRAŻACKIEJ ŁĄCZNIE | | | 189,00 |
| POWIERZCHNIA OGÓŁEM | | | 674,30 |

# RZUT PARTERU

Skala 1:100

- LED OPAL LP 1600 3000K 34W
- IP54 LED 1160x110 4000K 24W
- LED OPAL LP 1190 4000K 27W
- LED IP66 1272mm 1x 4000K 31W
- LED IP66 662mm 2x 4000K 31W
- LED 25W 4000K
- LED 19W 4000K
- Kinkiet ze źródłem LED 6W 830
- LED 3000K 19W
- S2 M 5W
- * M5 105 COLD AT 5W
- EW E1P 101 AT 2,5W
- WYPUST ZASILANIA
- ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY
- ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY
- ŁĄCZNIK SCHODOWY
- ŁĄCZNIK KRZYŻOWY
- W WYPUST WENTYLATORA
- GNP GŁÓWNY WYŁĄCZNIK PRĄDU



PI-ENERGA Janusz Ciepluch
98-200 Sieradz, Podłężyce 34
tel. 609-115-111
e-mail: janusz.ciepluch@pi-energa.pl

| | | | |
|---|---|---|---|
| Temat : | PROJEKT TECHNICZNY ZAMIENNY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH DLA PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU DOMU LUDOWEGO STRAŻACKIGO W OŻAROWIE | Branża : | INSTALACJE ELEKTRYCZNE |
| Adres : | OŻARÓW, DZ. NR EWID. 714/5, 714/9, 714/10 I 916<br>98-345 MOKRSKO | Nr rys. : | E1 |
| Inwestor : | GMINA MOKRSKO<br>MOKRSKO 231, 98-345 MOKRSKO | | |
| Tytuł rysunku : | RZUT PARTERU - INSTALACJA OŚWIETLENIA I WENTYLACJI | Skala : | 1:100 |
| Projektant : | mgr inż. Janusz Ciepluch | upr. nr LOD/2154/POOE/13 | Data : 07-2018 |
| Sprawdził : | mgr inż. Marcin Dytrych | upr. nr LOD/2058/PWOE/12 | |