



RZUT DACHU

Skala 1:100

RZUT PARTERU

Skala 1:100

UWAGA:

zwoły pionowe z drutu FeZn śr. 8mm  
prowadzić w rurach odgromowych w  
warstwie ocieplenia budynku

- zwoły pionowe z drutu FeZn śr. 8mm
- bednarka FeZn 25x3
- zwoły pionowy przy kominach i wentylatorze
- ZKP
- złącza kontrolne w puszkach w elewacji
- połączenie skrócone lub spawane

<div><div><div></div><div>PI-ENERGIA</div></div><div><div>PI-ENERGIA Janusz Ciepluch</div><div>98-200 Sienadz, Podkrycie 34</div></div><div><div>tel. 609-115-111</div><div>e-mail: janusz.ciepluch@pi-energia.pl</div></div></div>			
Temat:	PROJEKT TECHNICZNY ZAMIEINY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH DLA PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU DOMU LUDOWEGO STRAZACKIGO W OZAROWIE		
Adres:	OZAROW, DZ. NR EWID. 714/5, 714/8, 714/10 I 916		
Inwestor:	GMINA MOKRSKO		
Tytuł rysunku:	RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA I ZASILANIA WENTYLATOROW		
Projektant:	mgr inż. Janusz Ciepluch	upr. nr LOD/2154/PWOE/13	Data: 07-2018
Sprawdzil:	mgr inż. Marcin Dytrych	upr. nr LOD/2058/PWOE/12	