


Osprzęt umieścić w metalowej obudowie o szczelności min IP44
Przełączniki krzywkowe umieścić na elewacji tablicy
Regulator obrotów REB oraz termostat TS umieścić obok tablicy

 PI-ENERGA		PI-ENERGA Janusz Ciepluch 98-200 Sieradz, Podgłębna 34		tel. 609-115-111 e-mail: janusz.ciepluch@pi-energa.pl	
Temat :		PROJEKT TECHNICZNY ZAMIENNY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH DLA PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU DOMU LUDOWEGO STRAŻACKIGO W OŻAROWIE			Branda : INSTALACJE
Adres :		OŻARÓW, DZ. NR EWID. 714/5, 714/9, 714/10 I 916 98-345 MOKRSKO			ELEKTRYCZNY
Inwestor :		GMINA MOKRSKO MOKRSKO 231, 98-345 MOKRSKO			Nr rys. : E6
Tytuł rysunku :		SCHEMAT ROZDZIELNI TWK			Skala : 1:100
Projektant :		mgr inż. Janusz Ciepluch		upr. nr LOD/2154/POOE/13	
Sprawdził :		mgr inż. Marcin Dytrych		upr. nr LOD/2058/PWOE/12	
					Data : 07-2018