Nasz znak: ZFU-Z. 271.8.2.2011.KP Mokrsko, dnia 31.08.2011 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ:

Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: **„Wykonanie 4 szkolnych placów zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła" przy: 1. PSP w Chotowie, 2. ZSiP w Krzyworzece, 3 ZSiP w Komornikach, 4 ZSiP w Ożarowie"**

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) w odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Dotyczy pisma L.dz. 3916/11 z dnia 29.08.2011r.

1. W związku z rozbieżnościami, proszę o odpowiedź, który zapis, dotyczący budowy placu zabaw w Chotowie jest wiążący – należy zastosować krawężnik 16x30 czy 20x6?

   ODP. Obramowania nawierzchni bezpiecznych należy wykonać z krawężników 6x20cm, zgodnie z opisem technicznym i rys. A-1, A-2 i A-3. Uwaga dotyczy wszystkich placów.

2. W dokumentacji dot. ZSiP w Krzyworzece pojawił się zapis o tym, iż urządzenia powinny być zamontowane na trawie. Zezwalają na to przepisy, pod warunkiem, że trawa amortyzuje upadek, nie mniej jednak nie jest to zgodne z założeniami programu „Radosna Szkoła", który zakłada montaż urządzeń wyłącznie na nawierzchni pomarańczowej. W związku z tym, czy Zamawiający bierze na siebie odpowiedzialność za ewentualną niezgodność wybudowanego placu zabaw z programem „Radosna Szkoła"

   ODP. Zgodnie z opisem technicznym programu "Radosna Szkoła", urządzenia placu zabaw należy montować na nawierzchniach bezpiecznych. Zgodnie z normami EN-1176 i EN-1177, nawierzchnia trawiasta jest nawierzchnią bezpieczną dla urządzeń o maksymalnej wysokości upadku do 1m. Do wykonawcy należy zatem zapewnienie odpowiedniej nawierzchni trawiastej pod urządzeniami montowanymi na trawie (patrz pkt. 3)

3. Proszę o odpowiedź wykonania jakiego rodzaju nawierzchni trawiastej wymaga zamawiający – trawnika sianego, czy z rolki. Proszę także o informacje dotyczące wielkości powierzchni terenów zielonych.

   ODP. Nawierzchnie trawiaste w miejscach projektowanych placów zabaw są w dobrym stanie technicznym. Jej rekonstrukcji wymaga się w miejscach zniszczonych podczas budowy i w miejscach wymagających plantowania. Zamawiający zaleca stosowanie trawy z rolki w strefach bezpieczeństwa urządzeń zabawowych stojących na trawie, tak by podczas odbiorów placów zabaw spełniała kryteria bezpiecznych nawierzchni wg. norm EN-1176 i EN-1177.

Dotyczy pisma L.dz. 3933/11 z dnia 30.08.2011r.

1. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kantówki 10x10cm z drewna klejonego warstwowo, szlifowanej ze sfazowanymi krawędziami impregnowanej powierzchniowo poprzez zanurzenie lub malowanie?

   ODP. Zamawiający dopuszcza zastosowanie przedmiotowego materiału.

Wójt Gminy Mokrsko
(-) Tomasz Kącki