



98-345 Mokrsko

Urząd Gminy Mokrsko

GMINA MOKRSKO

98-345 Mokrsko

NIP 8321979374, Regon 730934654

Tel. 0-43 841 18 18

0-43 886 32 88

Fax 0-43 886 32 77

Mokrsko, dn. 04.05.2012r.

Nasz znak: ZFIIS 271.5.2.2012.BM

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zadań:

1. Termomodernizacja budynku komunalnego Mokrsko 233 z budową przyłącza ciepłego do budynku Urzędu Gminy w Mokrsku
2. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół i Przedszkola w Mokrsku w zakresie wymiany kotłowni i modernizacji systemu ogrzewania sali gimnastycznej
3. Modernizacja pomieszczeń budynku komunalnego Mokrsko 233.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Zgodnie z art. art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w odpowiedzi na zadane zapytania Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Dotyczy pisma L.dz. 38/2012 z dnia 26.04.2012

1. Proszę o załączenie rysunku lady do pomieszczenie rejestracji chorych poz. przedmiaru 38-remont przychodni-gabinetów
Odp. Dane dotyczące wykonania lad znajdują się w opisie technicznym projektu budowlanego oraz na rysunku – rzut parteru (na rysunku tym przedstawiono również przekrój E-E przez lady).
2. W poz.32 przedmiaru przyjęto okna PCV natomiast w opisie do dokumentacji określono jako aluminium – proszę o stanowisko – remont przychodni-gabinetów
Odp. W pomieszczeniu rejestracji (nr.21) należy zamontować dwie szt. okien (fix) z profili aluminiowych o wymiarach 190x170cm szklonych szkłem pojedynczym P2 z otworem w szybie (sposób umiejscowienia i wielkość otworu w zestawieniu stolarki).
3. Proszę o wyjaśnienie poz.40 przedmiaru – jakie okna i drzwi należy wycenić – remont przychodni-gabinetów
Odp. Stolarkę okien i drzwi wycenić zgodnie z projektem.
4. Proszę o wyjaśnienie poz.60 i 152 przedmiaru – jakie okna i drzwi należy wycenić – przychodnia – termomodernizacja
Odp. Stolarkę okien i drzwi wycenić zgodnie z projektem.
5. Załączone w dokumentacji zestawienia stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej nie są zgodne z ilościami i wymiarami przyjętymi w przedmiarach na poszczególne zadania. Proszę o stanowisko.
Odp. Stolarkę okien i drzwi wycenić zgodnie z projektem.

WOJCI GMINY

mgr Tomasz Kacki