



98-345 Mokrsko

Urząd Gminy Mokrsko

**GMINA MOKRSKO**

**98-345 Mokrsko**

*NIP 8321979374, Regon 730934654*

Tel. 0-43 841 18 18

0-43 886 32 88

Fax 0-43 886 32 77

Nasz znak: ZFlis 271.6.2.2015.KP

Mokrsko, dnia 14.05.2015r.

### **Wyjaśnienia treści SIWZ:**

Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: **Przebudowa, remont i termomodernizacja budynku ZSiP w miejscowości Mokrsko – Etap III.**

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 oraz z 2015 r. poz. 349) w odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

#### **Dotyczy pisma L.dz. 2368/15 z dnia 12.05.2015r.**

1. Proszę określić kolor stolarki PCV, aluminium i stalowej

#### **ODPOWIEDŹ:**

Całość stolarki okiennej PCV kolor biały, kolor drzwi stalowych i aluminiowych dostosować do koloru drzwi nie podlegających wymianie.

2. Proszę w pozycji „remont schodów wejścia gospodarczego do przedszkola” dostarczyć rysunek schodów z określeniem wymiarów

#### **ODPOWIEDŹ:**

Konstrukcja schodów wejścia do pomieszczeń gospodarczych przedszkola nie podlega wymianie. Wymianie podlega wykładzina podłogowa stopni i spoczników oraz balustrada. Balustrada schodów o wysokości 110 cm od krawędzi stopnia. Pas górny balustrady z rury stalowej czarnej ze szwem fi 48,3/3,2 mm. Pas dolny balustrady i słupki z rury stalowej czarnej ze szwem 42,4/3,2 mm. Wypełnienie balustrady z profili stalowych zinnowalcowanych, zamkniętych kwadratowych 20\*20\*2 mm

**Zmieniamy** rodzaj zabezpieczenia antykorozyjnego i malowania balustrad. Wszystkie balustrady zewnętrzne w tym schodów przy podjeździe dla osób niepełnosprawnych, podjazdu dla osób niepełnosprawnych i schodów gospodarczych do przedszkola należy

pomalować proszkowo po uprzednim cynkowaniu. Kolor malowania balustrad dostosować do koloru drzwi zewnętrznych wejścia do budynku.

3. Na rzucie parteru zaznaczona jest (pomieszczenie 51): których brak w przedmiarach

- ścianka aluminiowa 120x210

- ścianka aluminiowa 190x210

Proszę o dostarczenie rysunku ścianek i podanie koloru

**ODPOWIEDŹ:**

Ścianki aluminiowe z drzwiami o wymiarach 120\*210 cm i 190\*200 cm istniejące nie podlegają wymianie.

4. W pozycji kosztorysu 317 oraz 463 „wykonanie izolacji stropodachu z granulatu z wełny mineralnej” proszę podać gr granulatu.

**ODPOWIEDŹ:**

Grubość ocieplenia z granulatu z wełny mineralnej 20 cm.

5. Proszę o podanie rodzaju oraz koloru płytek kamionkowych gres, gres, terakotowych oraz ceramicznych szkliwionych.

**ODPOWIEDŹ:**

Płytki wykładziny ścian ceramiczne, szkliwione w jasnych kolorach. Powierzchnia pojedynczej płytki nie mniejsza niż 0,09 m<sup>2</sup>. Kolor płytek uzgodnić z dyrekcją szkoły na etapie zakupu płytek, płytki podłogowe kamionkowe, szkliwione, o szorstkim czerepie VI stopień ścieralności. Powierzchnia pojedynczej płytki nie mniejsza niż 0,09 m<sup>2</sup>. Kolor płytek uzgodnić z dyrekcją szkoły na etapie zakupu płytek.

Z poważaniem

Zup. WÓJTA

  
mgr *Małgorzata Stanek*  
Sekretarz Gminy