


WYTYCZNE POSADOWIENIA W GRUNTACH NAWODNIONYCH STUDNI POLIMEROBETONOWEJ Ø1500

PRZEKRÓJ



Ø1500 do 4,0m

wysokość słupa wody	X [m]	h [m]
2,0m	0,1	0,1
2,5m	0,1	0,2
3,0m	0,15	0,2

Ø1500 do 7,0m

wysokość słupa wody	X [m]	h [m]
3,5m	0,15	0,2
4,0 m	0,2	0,2
4,5m	0,2	0,25
5,0 m	0,2	0,3
5,5m	0,2	0,35
6,0m	0,2	0,4
6,5m	0,25	0,35
7,0m	0,25	0,4

Ø1500 do 10,0m

wysokość słupa wody	X [m]	h [m]
3,5m	0,1	0,15
4,0 m	0,15	0,15
4,5m	0,15	0,25
5,0 m	0,15	0,3
5,5m	0,2	0,3
6,0m	0,2	0,35
6,5m	0,2	0,4
7,0m	0,2	0,45
7,5m	0,2	0,5
8,0m	0,25	0,4
8,5m	0,25	0,45
9,0m	0,25	0,5
9,5m	0,3	0,45
10,0m	0,3	0,5